

Dotyczy zadania pn. Wymiana drzwi wejściowych w lokalach gminnych przy ul. Strzeleckiej 2/2, ul. Strzeleckiej 14/3, ul. Łącznej 28/5, ul. Zamkowej 18/7, ul. Zamkowej 9/7, ul. Zamkowej 16/6 i ul. Świdnickiej 19/6 w Świebodzicach.

Zapytanie nr 1:

Jakie są dokładne wymogi dot. drzwi, materiał, ewentualne rysunki producenta?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

drzwi wykonane z płyt drewnopodobnych, 3 zawiasy, 2 wkładki – zamki właściwości:

- klasa antywłamaniowości – min. RC2
- izolacja akustyczna od $R_w=27$ dB do $R_w=37$ dB
- izolacyjność termiczna: max $1,3$ W/($m^2 \cdot K$)